

«Утверждаю»  
Председатель  
РОО «Национальный центр  
независимой экзаменации»  
Жангереева Г.Т.

от «06» июня 2018 года

№ 35/1 / 98



**ИНСТРУКЦИЯ**  
**о мерах по обеспечению пожарной безопасности для работников**  
**РОО «Национальный центр независимой экзаменации»**

г. Астана

|                                                                                       |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Республиканское Общественное объединение «Национальный центр независимой экзаменации» | Тип документа:<br><b>Инструкция</b> |           |
| Отдел методологии и оценки знаний                                                     | Версия:                             | Страница: |
|                                                                                       | 2                                   | 2 из 17   |
| Название документа: <b>Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности</b>    |                                     |           |

## Содержание

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Назначение и область применения .....                                                  | 3  |
| 2. Перечень использованных инструкции нормативных актов .....                             | 3  |
| 3. Термины, определения и сокращения .....                                                | 3  |
| 4. Общие требования безопасности .....                                                    | 5  |
| 5. Требования безопасности перед началом работы .....                                     | 6  |
| 6. Требования безопасности во время работы .....                                          | 6  |
| 7. Требования безопасности по окончании работы .....                                      | 8  |
| 8. Действия работников в случае обнаружения очага возгорания .....                        | 8  |
| 9. Средства пожаротушения, установленные в помещении «НЦНЭ» и порядок их применения ..... | 10 |
| 10. Меры пожарной безопасности .....                                                      | 11 |
| 11. Порядок эвакуации людей, горючих веществ и материалов .....                           | 12 |
| Лист согласования .....                                                                   | 14 |
| Лист регистрации изменений .....                                                          | 15 |
| Лист ознакомления .....                                                                   | 16 |



|                                                                                       |                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Республиканское Общественное объединение «Национальный центр независимой экзаменации» | Тип документа:<br><i>Инструкция</i> |                             |
| Отдел методологии и оценки знаний                                                     | Версия:<br><i>2</i>                 | Страница:<br><i>3 из 17</i> |
| Название документа: <i>Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности</i>    |                                     |                             |

## 1. Назначение и область применения

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Закона Республики Казахстан «Общие требования к пожарной безопасности» от 23 августа 2017 года и устанавливает основные требования пожарной безопасности для применения и исполнения работниками Республиканского Общественного объединения «Национальный центр независимой экзаменации».

## 2. Перечень использованных инструкции нормативных актов

- 1) В соответствии с подпунктом 15 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» Правительство Республики Казахстан.
- 2) Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
- 3) Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2017 г.)
- 4) СНиП РК 02.02-15-2003 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
- 5) ППБС 01-94 Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и огневых работ, утвержденные Главным управлением пожарной охраны Министерства внутренних дел Республики Казахстан (согласованы с Министром РК письмом N ЭО-2-9-715 от 14 апреля 1994 года)
- 6) Отраслевые и специальные правила пожарной безопасности ПУЭ, ПИВЭ, ГОСТ и другие нормативные документы, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

## 3. Термины, определения и сокращения

### 3.1 Термины

*Огнетушащее  
вещество*

- вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения

*Пожар*



|                                                                                       |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Республиканское Общественное объединение «Национальный центр независимой экзаменации» | Тип документа:<br><i>Инструкция</i> |           |
| Отдел методологии и оценки знаний                                                     | Версия:                             | Страница: |
|                                                                                       | 2                                   | 4 из 17   |
| Название документа: <i>Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности</i>    |                                     |           |

- |                                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Пожарное подразделение</i>    | – структурная единица пожарной охраны                                                                                                                                                                                |
| <i>План эвакуации при пожаре</i> | – документ, в котором указаны пути эвакуации и эвакуационные выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара |
| <i>Пожарная техника</i>          | – технические средства для предотвращения, ограничения развития, тушения пожара, защиты людей и материальных ценностей от пожара                                                                                     |
| <i>Пожарный оповещатель</i>      | – устройство для массового оповещения людей на пожаре                                                                                                                                                                |
| <i>Силы и средства на пожаре</i> | – личный состав пожарных подразделений, силы и средства добровольных и других формирований, а также пожарная, приспособленная, вспомогательная техника и огнетушащие вещества на пожаре                              |
| <i>Спасение людей на пожаре</i>  | – действия по эвакуации людей, которые не могут самостоятельно покинуть зону, где имеется вероятность воздействия на них опасных факторов                                                                            |
| <i>Тушение пожара</i>            | – комплекс боевых действий пожарных подразделений, направленных на ликвидацию горения                                                                                                                                |
| <i>Эвакуация людей на пожаре</i> | – вынужденный процесс самостоятельного движения людей из зоны, где имеется вероятность воздействия на них опасных факторов пожара                                                                                    |

### 3.2 Определения и сокращения

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| ГЖ   | Горючие жидкости                           |
| ЛВЖ  | Легковоспламеняющиеся жидкости             |
| ПК   | Пожарный кран                              |
| ПГ   | Пожарный гидрант                           |
| ПУЭ  | Правила устройства электроустановок        |
| НЦНЭ | Национальный центр независимой экзаменации |



|                                                                                       |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Республиканское Общественное объединение «Национальный центр независимой экзаменации» | Тип документа:<br><i>Инструкция</i> |           |
| Отдел методологии и оценки знаний                                                     | Версия:                             | Страница: |
|                                                                                       | 2                                   | 5 из 17   |
| Название документа: <i>Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности</i>    |                                     |           |

#### 4. Общие требования безопасности

1. Работники Организации обязаны соблюдать на рабочем месте требования пожарной безопасности, стандартов, норм и правил, установленных в настоящей инструкции, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности:

- организации в целом его структурных подразделений возлагается на инженера отдела программного обеспечения и технической поддержки;
- отдельных помещений (кабинетов), оборудования, электросетей и т.д. определяется приказом Председателя с ознакомлением под роспись установленных ответственных лиц.

3. Установление строгого противопожарного режима преследует основную цель – недопущение пожаров и возгораний от неосторожного обращения с огнем, курения, от небрежного ведения огневых работ, от оставленных без присмотра, включенных в электросеть, электрооборудования и электронагревательных приборов.

4. Курение в здании, в котором расположено НЦНЭ, строго запрещено, за исключением специально отведенных мест.

5. Разведение костров, сжигание отходов и тары около зданий и сооружений не допускается.

6. На территории здания не допускается оставлять на открытых площадках и во дворе емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также прежнюю тару из-под этих жидкостей, баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

7. Каждый работник должен строго соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать порядок и пути эвакуации на случай пожара (схемы путей эвакуации установлены на всех этажах офиса).

8. Лица, не ознакомленные с настоящей Инструкцией, к работе не допускаются.

9. Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привлекаются к установленной законодательными актами ответственности.

10. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

1) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

2) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши



|                                                                                       |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Республиканское Общественное объединение «Национальный центр независимой экзаменации» | Тип документа:<br><b>Инструкция</b> |           |
| Отдел методологии и оценки знаний                                                     | Версия:                             | Страница: |
|                                                                                       | 2                                   | 6 из 17   |
| Название документа: <b>Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности</b>    |                                     |           |

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

3) фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

4) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

5) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей;

6) изменять направление открывания дверей.

11. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

1) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

2) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

3) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

4) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

## 5. Требования безопасности перед началом работы

Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, перед началом рабочего дня должны проверить в арендуемом помещении:

1) наличие и состояние первичных средств пожаротушения;

2) противопожарное состояние электрооборудования согласно требованиям действующих инструктажей;

3) исправность телефонной связи;

4) состояние эвакуационных выходов, проходов.

## 6. Требования безопасности во время работы

6.1. В рабочее время каждый работник должен:

1) постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;

2) проходы и выходы не загромождать различными предметами и оборудованием;

3) не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц;

4) промасленную одежду, тряпки и горючие отходы хранить только в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками;

5) протирать полы, стены и оборудование горючими растворами



|                                                                                       |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Республиканское Общественное объединение «Национальный центр независимой экзаменации» | Тип документа:<br><i>Инструкция</i> |           |
| Отдел методологии и оценки знаний                                                     | Версия:                             | Страница: |
|                                                                                       | 2                                   | 7 из 17   |
| Название документа: <i>Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности</i>    |                                     |           |

6) не допускать хранения и складирования ГЖ, ЛВЖ в офисе, ГЖ, ЛВЖ хранить в строго отведенных местах, соблюдая требования пожарной безопасности;

7) переносить ГЖ и ЛВЖ только в специальной таре с плотно закрытыми крышками, в случае пролива необходимо немедленно убрать;

8) не пользоваться открытым огнем в служебных и рабочих помещениях;

9) не курить, не бросать окурки и спички в служебных и рабочих помещениях;

10) не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы, и мусор;

11) не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и др.);

12) не допускать слива взрывопожароопасных и пожароопасных жидкостей в канализационные сети (даже в аварийных случаях);

13) при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки и оставлять двери вентиляционных камер открытыми, подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

14) строго выполнять на рабочем месте меры предосторожности при пользовании электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой химии, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, при проведении огневых работ и работ с ЛВЖ и ГЖ.

## 6.2. При эксплуатации электроустановок запрещается:

1) использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, могущие привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

2) пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

3) обертывать электроприборы (электролампы, светильники, розетки, выключатели и т.д.) и вешать на них бумагу, ткань и другие горючие материалы;

4) оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п., кроме приборов, непрерывное питание которых обусловлено техническими инструкциями;

5) подключать самовольно электроприборы, кроме компьютерной и оргтехники, исправлять электрическую сеть и предохранители;

6) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, электроприборы с открытыми спиралями, использовать



|                                                                                       |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Республиканское Общественное объединение «Национальный центр независимой экзаменации» | Тип документа:<br><b>Инструкция</b> |           |
| Отдел методологии и оценки знаний                                                     | Версия:                             | Страница: |
|                                                                                       | 2                                   | 8 из 17   |
| Название документа: <b>Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности</b>    |                                     |           |

от перегрузки и короткого замыкания, не соответствующие проекту; электронагревательные приборы должны быть заводского исполнения;

7) для тушения пожара в электроустановках обязательно следует их обесточить;

8) использовать электросветильники с лампами накаливания без защитных плафонов;

9) применять электронагревательные приборы во всех взрывоопасных и пожароопасных помещениях;

10) прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения, а также взрывоопасные и пожароопасные зоны с нарушением Правил устройства электроустановок.

## 7. Требования безопасности по окончании работы

Работники должны:

1) после окончания рабочего дня приводить в порядок свое рабочее место, отключить от электропитания компьютерную и оргтехнику, настольные лампы, освещение в кабинете, чайники и прочие электроприборы и оборудование;

2) эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными;

3) в нерабочее время во всех помещениях (независимо от назначения) все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованиям технологии;

4) в случае если работник последним покидает помещение (кабинет), он должен проверить отключение в нем электроприборов, закрыть помещение (кабинет) и сдать ключи охраннику (вахтеру) под роспись и внести соответствующую запись в журнале с указанием даты и времени.

5) закрывать помещение в случае обнаружения, каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически запрещено.

6) все огневые работы необходимо заканчивать не менее чем за два часа до окончания рабочей смены с целью установления факта отсутствия возгорания.

## 8. Действия работников в случае обнаружения очага возгорания

Каждый работник при обнаружении очага возгорания или явных признаков неконтролируемого горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

1) немедленно оповестить об этом всех работников и руководство



|                                                                                       |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Республиканское Общественное объединение «Национальный центр независимой экзаменации» | Тип документа:<br><i>Инструкция</i> |           |
| Отдел методологии и оценки знаний                                                     | Версия:                             | Страница: |
|                                                                                       | 2                                   | 9 из 17   |
| Название документа: <i>Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности</i>    |                                     |           |

2) немедленно сообщить об этом по телефону 101 в государственную противопожарную службу. При этом необходимо назвать точный адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

3) до прибытия подразделений государственной противопожарной службы принимать посильные меры по спасению людей, имущества Организации, и ликвидации очага возгорания;

4) по возможности обесточить электроприборы, имеющиеся в кабинете, закрыть перед уходом плотно двери и окна для недопущения дальнейшего распространения пожара;

5) не допускается тушить водой огонь возле электрооборудования либо горящие электроприборы (компьютеры, розетки, телевизор и пр.);

6) огнетушители используются в соответствии с инструкцией и схемой, которые указаны на огнетушителе;

7) в случае возгорания одежды на человеке необходимо немедленно сбить пламя потоком воды или завернуть пострадавшего в плотную ткань - в войлок, асбест, брезент, пальто, оставив его голову открытой. Ни в коем случае не давать ему бежать, так как это усилит горение.

Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, до прибытия пожарного подразделения, обязаны:

1) продублировать сообщение о возникновении пожара в государственную противопожарную службу и поставить в известность руководство организации;

2) проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

3) при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

4) осуществить общее руководство по тушению пожара одновременно с ответственными лицами «НЦНЭ»;

5) обеспечить эвакуацию работников и материальных ценностей Организации, используя для этого имеющиеся силы и средства;

6) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

7) организовать встречу подразделений государственной противопожарной службы и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и противопожарного водоснабжения.



|                                                                                       |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Республиканское Общественное объединение «Национальный центр независимой экзаменации» | Тип документа:<br><i>Инструкция</i> |           |
| Отдел методологии и оценки знаний                                                     | Версия:                             | Страница: |
|                                                                                       | 2                                   | 10 из 17  |
| Название документа: <i>Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности</i>    |                                     |           |

## 9. Средства пожаротушения, установленные в помещении «НЦНЭ» и порядок их применения

### 9.1. Система пожарной сигнализации, противодымной защиты и оповещения.

Установка системы пожарной сигнализации и оповещения наряду с системой дымоудаления обязательно устанавливается на основании требований государственных служб: пожарной инспекции и службы гражданской обороны. Система пожарной сигнализации и оповещения – совокупность технических средств, установленных на объекте, предназначенная для круглосуточного автоматического контроля пожароопасных зон и автоматического реагирования в случае возникновения пожара: для обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре на этом объекте, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технических устройств (включение системы оповещения, дымоудаления, передачи сообщения в пожарную службу и т.д.).

К первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов огнетушителей: ОП-5, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, воздушно-пенная установка ВПУ-140, пожарные краны ПК и пожарные щиты.

#### 9.2. Химический пенный огнетушитель.

ОП-5 предназначен для тушения загораний и небольших пожаров твердых материалов и горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, а также электроустановок под напряжением до 1000 В. Дальность подачи струи 5 метров. Для приведения огнетушителя в действие нужно поднести его к месту загорания, сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на рычаг и приступить к тушению пожара.

Меры безопасности.

Огнетушители, хранящиеся вне помещений или в неотапливаемых помещениях, в том случае, если они не предназначены для эксплуатации при отрицательных температурах, необходимо размещать в ближайших отапливаемых помещениях.

#### 9.3. Ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8.

Они предназначены для тушения небольших начальных загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (целлулоид, пироксилин, термит и др.). Углекислотные огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, маховички вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель следует поднести к очагу горения, направить растрескавшегося снегообразователя на очаг пожара и отвернуть до отказа вентиль вращения



|                                                                                       |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Республиканское Общественное объединение «Национальный центр независимой экзаменации» | Тип документа:<br><i>Инструкция</i> |           |
| Отдел методологии и оценки знаний                                                     | Версия:                             | Страница: |
|                                                                                       | 2                                   | 11 из 17  |
| Название документа: <i>Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности</i>    |                                     |           |

рекомендуется держать баллон в горизонтальном положении в связи с тем, что такое положение баллона затрудняет выход из него углекислоты через сифонную трубку.

Меры безопасности.

Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнце.

#### **9.4. Воздушно-пенная установка пожаротушения (ВПУ-140).**

ВПУ-140 представляет собой стальной цилиндрический резервуар емкостью 140 л, заполненный готовым раствором воды с пенообразователем ПО-1, и применяется для тушения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. К резервуару подведены трубопроводы от воздушной магистрали и внутренней водопроводной сети.

Приведение установки в действие.

Раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль воздушной магистрали и пеной тушить пожар.

Меры безопасности.

Не применять для тушения горящих эл. установок, проводов, находящихся под напряжением.

#### **9.5. Внутренний пожарный кран (ВПК).**

Внутренний пожарный кран является надежным средством тушения пожаров. Внутренний пожарный кран устанавливается в стенной нише или в специальном шкафу (ящике), оборудуется пожарным напорным рукавом и стволом. Чтобы привести в действие внутренний ПК, надо открыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль пожарного крана для пуска воды.

Меры пожарной безопасности.

Не применять для тушения электроустановок, проводов, находящихся под напряжением, а также для тушения веществ, образующих с водой горючие и взрывоопасные соединения и газы.

### **10. Меры пожарной безопасности**

Не применять для тушения электрических установок, проводов, находящихся под напряжением, а также для тушения веществ, образующих с водой горючие и взрывоопасные соединения и газы.

Для локализации небольших очагов загорания необходимо иметь полотна из асбеста или грубошерстной ткани.

Установить ограждение вокруг открытого огня (печи, камина).

Отключить временные нагреватели.



|                                                                                       |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Республиканское Общественное объединение «Национальный центр независимой экзаменации» | Тип документа:<br><b>Инструкция</b> |           |
| Отдел методологии и оценки знаний                                                     | Версия:                             | Страница: |
|                                                                                       | 2                                   | 12 из 17  |
| Название документа: <b>Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности</b>    |                                     |           |

## 11. Порядок эвакуации людей, горючих веществ и материалов

Тушение пожара, а именно применение огнетушащих веществ, приведение в действие стационарных установок пожаротушения, внутреннего пожарного водопровода, принятие при необходимости мер к отключению силовой осветительной электросети и газопроводов, выполнение специальных работ на пожаре (работы в непригодной для дыхания среде, отключение электрооборудования, освещение места пожара, защита от излишне проливаемой воды и т.д.), принятие мер по эвакуации, защите от проливаемой воды и охране эвакуированных материальных ценностей до прибытия работников полиции, а также оказание первой помощи пострадавшим осуществляется пожарным подразделением. При этом электрические провода и установки, находящиеся на объекте под напряжением, обесточиваются, если они повреждены и опасны для работающих на пожаре, создают опасность возникновения новых очагов горения при попадании на них воды, препятствуют работам по тушению пожара и разборке конструкций.

Отключение электрооборудования, находящегося под высоким напряжением, производится представителем энергослужбы объекта (города) или осуществляться личным составом подразделений пожарной охраны только по указанию оперативного штаба на пожаре, начальника боевого участка и под руководством командира.

Для успешной эвакуации людей из здания в них должно быть достаточное количество эвакуационных путей и выходов необходимой ширины. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из данных сооружений. Способ эвакуации определяется, в зависимости от обстановки, подразделениями пожарной охраны.

Если людям угрожает огонь, высокая температура, опасность взрыва или обрушение конструкций либо помещения, где они находятся, заполнены дымом или вредными газами; люди не могут самостоятельно покинуть опасные места или находятся в состоянии паники; имеется угроза распространения огня и дыма по путям эвакуации; предусматривается применение опасных для жизни людей огнетушащих веществ и составов организуются и проводятся спасательные работы. Спасание людей на пожаре, как правило, проводится с одновременным развертыванием сил и средств для тушения пожара.

Порядок и способы спасения людей определяются руководителем тушения пожара в зависимости от обстановки на пожаре и состояния людей, которые нуждаются в помощи.

Основными способами спасения и эвакуации людей являются:

1) самостоятельный выход людей в безопасном направлении согласно утвержденному плану эвакуации;

2) вывод эвакуируемых в сопровождении пожарных, когда пути спасения задымлены либо состояние и возраст спасаемых вызывает необходимость



|                                                                                       |                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Республиканское Общественное объединение «Национальный центр независимой экзаменации» | Тип документа:<br><b>Инструкция</b> |                 |
| Отдел методологии и оценки знаний                                                     | Версия:                             | Страница:       |
|                                                                                       | <b>2</b>                            | <b>13 из 17</b> |
| Название документа: <b>Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности</b>    |                                     |                 |

возможности их самостоятельного выхода из угрожаемой зоны (дети, больные, престарелые);

3) вынос людей, не имеющих возможности самостоятельно передвигаться;

4) спуск спасаемых по стационарным и ручным пожарным лестницам, автолестницам и автоподъемникам, при помощи технических спасательных устройств (индивидуальные спасательные рукава и др.), когда пути спасения отрезаны огнем или дымом и другие способы спасения невозможны.

В случае отказа либо несрабатывания пожарной сигнализации на двери выхода (запасном пути эвакуации) имеется **красная** кнопка оповещения. В случае необходимости откинуть крышку и нажать ее.

**Составил**

---

(Ф.И.О., подпись)



|                                                                                       |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Республиканское Общественное объединение «Национальный центр независимой экзаменации» | Тип документа:<br><b>Инструкция</b> |           |
| Отдел методологии и оценки знаний                                                     | Версия:                             | Страница: |
|                                                                                       | 2                                   | 14 из 17  |
| Название документа: <b>Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности</b>    |                                     |           |

## Лист согласования

[illegible]



|                                                                                       |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Республиканское Общественное объединение «Национальный центр независимой экзаменации» | Тип документа:<br><b>Инструкция</b> |           |
| Отдел методологии и оценки знаний                                                     | Версия:                             | Страница: |
|                                                                                       | 2                                   | 15 из 17  |
| Название документа: <b>Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности</b>    |                                     |           |










## Лист регистрации изменений

[illegible]



|                                                                                       |         |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| Республиканское Общественное объединение «Национальный центр независимой экзаменации» |         | Тип документа:<br><i>Инструкция</i> |           |
| Отдел методологии и оценки знаний                                                     | Версия: |                                     | Страница: |
|                                                                                       | 2       |                                     | 16 из 17  |
| Название документа: <i>Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности</i>    |         |                                     |           |

### Лист ознакомления

| №  | Ф.И.О            | Должность             | Дата | Подпись                                                                               |
|----|------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Абенова А.Т      | бухгалтер             |      |    |
| 2  | Досмандыров К.К  | Нач. отдела по охране |      |    |
| 3  | Османов С.С.     | вед. спец. орг. дел   |      |    |
| 4  | Шотомбетова И.С  | ин. спец. РОЭН        |      |    |
| 5  | Касенова Д.      | вед. спец.            |      |    |
| 6  | Касенова Б.Д.    | нач. отдела по охране |      |    |
| 7  | Кудамбаев И.С    | дир. деп. ДЭН         |      |   |
| 8  | Бекмурзаев А.С   | ин. спец.             |      |  |
| 9  | Болкочев Д.Е.    |                       |      |  |
| 10 | Жан О.И.         | начальник отдела      |      |  |
| 11 | Накеев К.Е.      | бизнес - аналитик     |      |  |
| 12 | Смаков А.К.      |                       |      |  |
| 13 | Амаров Э.З       | специалист МСХ+АЭЭ    |      |  |
| 14 | Жолкынов Б.М.    |                       |      |  |
| 15 | Жуналинова К.М   | вед. специалист       |      |  |
| 16 | Жуналибетова И.А |                       |      |  |
| 17 | Аметовбаева      | вед.                  |      |  |
| 18 | Мухоморова И.И   | зам. председателя     |      |  |
| 19 | Мухоморова А.И.  | вед. специалист       |      |  |
| 20 | Саманов Ф.К      |                       |      |  |
| 21 | Куришбаева К.А   |                       |      |  |
|    |                  |                       |      |                                                                                       |
|    |                  |                       |      |                                                                                       |
|    |                  |                       |      |                                                                                       |



|                                                                                       |                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Республиканское Общественное объединение «Национальный центр независимой экзаменации» | Тип документа:<br><b>Инструкция</b> |                 |
| Отдел методологии и оценки знаний                                                     | Версия:                             | Страница:       |
|                                                                                       | <b>2</b>                            | <b>17 из 17</b> |
| Название документа: <b>Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности</b>    |                                     |                 |

[illegible]



Прошито и пронумеровано  
\_\_\_\_\_ листов

